



Città di Foggia
AREA TECNICA

ORDINANZA SINDACALE

n. 32 del 28/11/2016

Al Sig. Palumbo Alessandro	Piazza C. Battisti, 27 Foggia
Al Sig. Palumbo Francesco	Piazza S. Francesco, 6 Foggia
Al Sig. Cangiano Giuliano	Via Le Orfane, 16 Foggia
Al Sig. Barbone Gabriele	Via Fini, 21 Foggia
Al Sig. Coccia Anna	Via Miramonti, 10 Cupello (CH)
Al Sig. Coccia Anna Maria	Via dell'Immacolata, 56 Foggia
Al Sig. Coccia Assunta	Via Calvario, 26 Rodi Garganico (FG)
Al Sig. Coccia Carmela	Via R. Bonghi, 80 Monte Sant' Angelo (FG)
Al Sig. Coccia Domenico	Via Altomare, 5 Rodi Garganico (FG)
Al Sig. Coccia Francesca	Via M. Drago, 3 Milano (MI)
Al Sig. Coccia Leonardo	contrada Difensuola Ischitella (FG)
Al Sig. Coccia Maria Libera Caterina	Via De Grazia, 40 Rodi Garganico (FG)
Al Sig. Totaro Raffaele	Via Le Orfane, 1 Foggia
Al Sig. D'Antini Teresa	Via G. Imperiale, 20 Foggia
Al Sig. Pompa Rosa	Via Le Orfane, 20 Foggia
Al Sig. Riccio Francesco Paolo	Via Calvello, 6 Foggia
Al Sig. Vigilante Margherita	Via Calvello, 6 Foggia
Al Sig. Ferrara Rita	Via del Gelso, 5 Foggia
Al Sig. Ceglia Maria Maddalena	Via Calvello, 10 Foggia

Al Dirigente del Servizio Protezione Civile

Al Comandante della Polizia Municipale

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio Territoriale del Governo

All'Ufficio Archivio e Protocollo

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco ex art.54 del d.lgs. n. 267/00 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per inagibilità dell'immobile di Via Calvello civici n. 4, 6, 8, 10

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE

- il giorno 18/10/2016 alle ore 12,00 sono iniziate le operazioni di sopralluogo presso l'immobile angolo Via le Orfane civici 14, 16, 18, 20 Via Calvello civici n. 4, 6, 8, 10 in cui sono presenti i vigili del fuoco rappresentati dal funzionario Luigi Panarese e per il Comune i dipendenti tecnici geom. Fredella e arch. Morra, verbale regolarmente notificato alle parti interessate tramite il Comando di Polizia Municipale

CONSIDERATO CHE

- i sopraccitati tecnici comunali unitamente al personale dei Vigili del fuoco hanno constatato che trattasi di fabbricato interamente in muratura (mista di pietrame, tufo) di due piani fuori terra e un piano interrato che si sviluppa apparentemente per l'intera area di sedime;
- il piano interrato del citato fabbricato ispezionato con accesso dal civico 8 di Via Calvello presenta fondazioni in muratura e solai a volta. Le strutture verticali presentano in diversi punti fenomeni di spanciamento e lesioni orizzontali e verticali. Sono presenti alcuni elementi aggiuntivi in muratura di tufo;
- negli appartamenti piano terra civico 10 e piano 1 civico 6 sono presenti delle lesioni a pavimento trasversali e lesione su alcune volte e in corrispondenza di alcuni architravi delle porte di accesso;
- la struttura perimetrale del fabbricato presenta lesioni verticali generalizzate su tutta la superficie;

VISTO

- l'art. 54, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 24 dello Statuto del Comune di Foggia,

tutto quanto sopra letto, visto e considerato

ORDINA

ai soggetti interessati in indirizzo, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, ed a scopo cautelativo, nelle more di urgenti verifiche strutturali, **di procedere ad *horas* (immediatamente e senza indugio alcuno) allo sgombero dell'immobile *de quo* da persone, animali e cose**, con divieto assoluto di praticare e/o far praticare ad alcuno i locali interessati; **ordina, altresì, appena rientrato nella disponibilità dell'immobile a seguito di sgombero, di procedere immediatamente e senza indugio alcuno** a far eseguire sotto la guida di un tecnico abilitato e di una ditta specializzata – tutte le opere provvisorie idonee e necessarie a scongiurare ogni possibile situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata, provvedendo contestualmente alla messa in sicurezza del traffico veicolare e pedonale, ed assicurando la definitiva messa in sicurezza dell'immobile in questione ed ordina altresì di far redigere e di trasmettere a questo ente perizia tecnica giurata a firma di un tecnico abilitato di propria fiducia nella quale venga dichiarata ed asseverata l'eliminazione dello stato di pericolo.

Dispone, altresì:

- 1) L'immediata **notifica** della presente ordinanza a cura del Comando di Polizia Municipale ai soggetti interessati in indirizzo;
- 2) Il Corpo di Polizia Municipale nonché il Settore Lavori Pubblici siano entrambi incaricati, ciascuno per la propria competenza, di verificare e vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza, anche relativamente alla messa in sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure – in via alternativa – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco.



IL SINDACO
Franco Landella

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. F.sco Paolo Affatato